

Dades de la mostra	
Mostra	AIGUA CONSUM
Lloc recollida	XARXA ALBIÓ
Lloc de presa:	FONT ESGLÈSIA
Mostra recollida per:	PERSONAL LAB. (SSB) PNT TM-001
Envàs	Envàs plàstic 500mL
Dades al moment de la recollida	
Data Recollida	17/07/2024

Sol·licitant: AJUNTAMENT DE LLORAC
Direcció: PLAÇA CATALUNYA 2
43427 LLORAC
TARRAGONA

DADES DE L'ANÀLISIS

Data recepció	17/07/2024	Nº de referència de la mostra:	2443156
Inici anàlisis	17/07/2024	Referència externa:	CONTROL XARXA ALBIÓ
Final anàlisis	23/07/2024		

INFORME D' ASSAIG

	Resultats	Unitats	Mètode	PNT	Valor parametric
ANÀLISIS CONTROL					
FISICO-QUIMICS					
Sulfats	* 319,0	mg/l	Cromatografia iònica	MA-036	250

OBSERVACIONS:

(*) Segons el Reial Decret 3/2023 de 10 de gener, els paràmetres assenyalats estan fora de rang.

Primera Impressió: 23/07/2024

- Els resultats expressats en aquest informe corresponen exclusivament a la mostra rebuda i analitzada.
 - La reproducció del present informe només està autoritzada si es fa en la seva totalitat
 - Laboratori inscrit al Registre de laboratoris de salut ambiental i alimentària de l'Agència de Salut Pública de Catalunya amb el Núm. LSAA-008-98-058-05
 - Laboratori inscrit i reconegut al Registre de Laboratoris Agroalimentaris de Catalunya amb el Núm. 497
- Certificats per DNV segons la norma ISO 9001:2015. Certificat Núm. 212888-2017-AQ-IBE-ENAC

23/07/2024
La Directora Tècnica
Sara Sanz

LABORATORI D'AIGÜES QUIMLAB SCP
NIE J55601439
C/ Sant Lluç, 34, 1r 43550 ULLDECONA (Tara.)
Tel. 977 72 14 03