

Dades de la mostra	
Mostra	AIGUA CONSUM
Lloc recollida	RAURIC
Lloc de presa:	DIPÒSIT
Mostra recollida per:	PERSONAL LAB. (SSB) PNT TM-001
Envàs	E.plàstic 1L+ E.plàstic estèril 0,5L
Dades al moment de la recollida	
Data Recollida	17/07/2024
Clor residual lliure	0,7

Sol·licitant: AJUNTAMENT DE LLORAC
Direcció: PLAÇA CATALUNYA 2
43427 LLORAC
TARRAGONA

DADES DE L'ANÀLISIS

Data recepció	17/07/2024	Nº de referència de la mostra:	2443155
Inici anàlisis	17/07/2024	Referència externa:	CONTROL DIPÒSIT RAURIC
Final anàlisis	23/07/2024		

INFORME D' ASSAIG

ANALISIS CONTROL DIPOSIT

	Resultats	Unitats	Mètode	PNT	Valor parametric
ANÀLISIS CONTROL					
ORGANOLEPTICS					
Color	1	mg/l Pt/Co	Colorimetria	MA-046	15
Gust	No s'aprecia		Dilucions	MA-014	3 a 25 °C Ind. dil.
Olor	No s'aprecia		Dilucions	MA-014	3 a 25 °C Ind. dil.
Terbolesa	* 4,7	U.N.F.	Nefelometria	MA-031	1
FISICO - QUIMICS					
Clor lliure residual	0,5	mg/l	DPD	MA-084	1,0
Clor combinat residual	0,1	mg/l	DPD	MA-086	2
Conductivitat	1.021	µS/cm a 20° C	Electrometria	MA-008	2500
pH	7,6	U.pH	Electrometria	MA-009	6,50 - 9,50
Nitrits	< 0,02	mg/l	Std. Met. 4110	MA-015	0.1
Nitrats	32	mg/l	Cromatografia iònica	MA-098	50
Amoni	< 0,05	mg/l	Nessler	MA-032	0.5
Sodi	41,4	mg/l	Emisió atòmica	MA-001	200
Fluor	0,6	mg/l	Cromatografia iònica	MA-035	1,5
MICROBIOLÒGICS					
Bactèries 22 °C	< 1	ufc/ml	Sembra	MA-052	100
Coliformes totals	No creixement	ufc/100ml	Filtració membrana	MA-050	Absència/ 100ml
Escherichia coli	No creixement	ufc/100ml	Filtració membrana	MA-058	Absència/ 100 ml
Clos. Perf. (incl espores)	No creixement	ufc/100ml	Filtració membrana	MA-059	Absència/ 100ml
Enterococs	No creixement	ufc/100ml	Filtració membrana	MA-125	Absència/ 100ml

OBSERVACIONS:

Valors paramètrics segons Reial Decret 3/2023 de 10 de gener.

Primera Impressió: 23/07/2024

- Els resultats expressats en aquest informe corresponen exclusivament a la mostra rebuda i analitzada.
- La reproducció del present informe només està autoritzada si es fa en la seva totalitat
- Laboratori inscrit al Registre de laboratoris de salut ambiental i alimentària de l'Agència de Salut Pública de Catalunya amb el Núm. LSAA-008-95058-95
- Laboratori inscrit i reconegut al Registre de Laboratoris Agroalimentaris de Catalunya amb el Núm. 497
- Certificats per DNV segons la norma ISO 9001:2015. Certificat Núm. 212888-2017-AQ-IBE-ENAC

23/07/2024
La Directora Tècnica
Sara Sanz

LABORATORI D'AIGÜES QUIMLAB SCP
NIE J-55601439
C/ Sant Lluç, 34, 1r 43550 Ulldecona (Tara.)
Tel. 977 72 14 03
43550 ULLDECONA (Tara.)